

CSI SpA
Certificazione e Testing

Sede Legale

Cascina Traversagna, 21
20030 SENAGO (MI)

Direzione - Uffici - Laboratori

Viale Lombardia, 20
20021 BOLLATE (MI)

Tel. +39 02 363301

Fax +39 02 3503940

www.csi-spa.com

R.E.A. 1466310

Reg. Imprese 352168/8620/18

C.F./P.IVA IT11360160151

Cap. Sociale euro 1.040.000

CERTIFICATO DI PROVA

CSI/0019/16/RF

Pratica n.1181/15

emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del **Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984** concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" modificato con decreto del **Ministro dell'Interno del 03 settembre 2001** (G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001) e dell'**art.4 del D.M. 10/03/2005** recante "Classi di reazione al fuoco per prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio.

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **PRODOTTO DA COSTRUZIONE:**
Pavimento.

prodotto da: **VANITYFLOOR S.r.l.**
20090 Cusago (MI)

denominato: Plancia a 3 strati serie Neo

impiegato come: Pavimento.

posto in opera: Appoggiato su supporto incombustibile

è attribuita in conformità alla UNI EN 13501-1 la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: C_{fl}**
ed i seguenti parametri aggiuntivi s = 1

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Estensione dei risultati di prova per: //

Data 28/01/2016



Il Direttore del Laboratorio

(Ing. R. Gatti)